


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» июня 2024 г., 24240061000211005644

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Красноярский, р-н Кежемский, г Козинск, ул Маяковского, Дом 28, тел. 83914377888, e-mail:  
ondkezma@24.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от «18» июня 2024 г. № 2406/124-24/44/ПНН**

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕДОКУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", адрес юридического лица: 663485, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КЕЖЕМСКИЙ, ПОСЕЛОК НЕДОКУРА, СУПРУГОВ САМАЛЬ УЛИЦА, ДОМ 2 ИНН 2420006288

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**поступили сведения о следующих действиях (бездействии):**

1. Главным государственным инспектором Кежемского района Красноярского края по пожарному надзору Андрицким С.А. 28.05.2024 был проведен профилактический визит на объекте надзора - Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Недокурская средняя общеобразовательная школа" по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, п. Недокура, ул. Супругов Сама. В ходе профилактического визита до руководителя объекта доведены основные требования пожарной безопасности, несоблюдение которых при не должном контроле со стороны руководителя объекта, могут привести к их нарушению.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

- 1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 2(1) Правил  
**Обязательное требование**  
Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
- 2. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 3 Правил, абзац 1  
**Обязательное требование**  
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
- 3. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 3 Правил, абзац 2  
**Обязательное требование**  
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
- 4. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 9 Правил  
**Обязательное требование**



Обеспечение организации на объекте защиты с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 60 Правил, абзац 1  
**Обязательное требование**  
Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
6. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 13 Правил, абзац 1  
**Обязательное требование**  
О проведении в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководителем организации повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
7. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17 Правил, подпункт б  
**Обязательное требование**  
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
8. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17 Правил, подпункт б  
**Обязательное требование**  
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

---

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

### **ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:**

Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований: 1) Обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. 2) Допускать лиц к работе на объекте защиты после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 3) Осуществлять обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. 4) Проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. 5) Обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей. 6) Вносить информацию по учету наличию, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 7) Осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. 8) Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

---


(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

**5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.**

---



Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Главный государственный инспектор Кежемского района Красноярского края по пожарному надзору) Андрицкий Сергей Анатольевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Андрицкий Сергей Анатольевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Главный государственный инспектор Кежемского района Красноярского края по пожарному надзору) телефон: +783914377888, E-mail: ondkezma@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Директор *Л.Т. Мележко*  
18.06.2024